

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«31» января 2024 г., 24240061000209315737

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, тел. 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 12 » февраля 2024 г. № 2401/237-24/149/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 303", адрес юридического лица: 660119, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, ДОМ 6

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

край Красноярский, г Красноярск, ул 40 лет Победы, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Нет

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий: - лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности; - обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования; - порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации; - пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии; - количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты; - загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; - объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем; - огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии; - объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты; - работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренными соответствующими регламентами; - монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами; - монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией)); - объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения; - к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд)

пожарной техники; - территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов; - Применение пиротехнических изделий запрещается: а) в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. С целью обеспечения безопасности работников учреждения предлагается: - обеспечить реализацию всех необходимых мер по исключению ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, в т.ч. совместно с обслуживающей системы противопожарной защиты организацией рассмотреть вопрос внесения корректировок в настройки чувствительности извещателей, переноса извещателей либо их замены на извещатели другого типа.

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Нечаева Юлия Игоревна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008FCC9B267E3BE6BCFCBABA8DD89E346F4
Владелец: Нечаева Юлия Игоревна
Действителен с 18.10.2023 по 10.01.2025

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись